



МЧС РОССИИ

Директору ГБУ СО КК  
«Константиновский ПНИ»

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ  
Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Курганинского района

С.В. Фирстову

ул. Гастелло, д.33, г. Курганинск, 352430  
тел./fax: 8 (86147) 3-15-43

16.08.2023 № 2469-29-

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«16» августа 2023 г.

г. Курганинск

Я, государственный инспектор Курганинского района по пожарному надзору Ткаченко Юрий Алексеевич, рассмотрев: постановление N 44/9 от «16» августа 2023 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на Фирстова С.В, Директора ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ» установил, что Фирстов Сергей Валерьевич, директор ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ» 15.08.2023 г. в 18.00 на территории и в помещениях ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ», расположенного по адресу: Курганинский район, пос. Первомайский, ул. Центральная, 6 нарушил ППР в РФ п.54, а именно

1	Не предоставлена техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем на объекте защиты.	ППР в РФ п.54
2	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) до их замены в установленном порядке, с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	ППР в РФ п. 54

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4. ч.1  
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 \_\_\_\_\_  
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

**Вам необходимо:**

1	Предоставить техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем на объекте защиты.
2	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) до их замены в установленном порядке, с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за ~~непринятие~~ мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



Ю.А. Ткаченко

Представление получила \_\_\_\_\_

С.В. Фирстов

представление направлено \_\_\_\_\_