

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/8
о наложении административного взыскания
за нарушение требований в области пожарной безопасности

« 16» августа 2023 года

город Курганинск
(место рассмотрения: город, район)

Я, главный государственный инспектор Курганинского района по пожарному надзору,
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматриваемого дела)

Курганинского района, майор внутренней службы Анпилов Алексей Викторович
в присутствии Фирстова Сергея Валерьевича, директор ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ»
лица в отношении которого ведется

(Ф.И.О., статус в соответствии со ст. 25.1 – 25.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях)

производство по делу об административном правонарушении,
которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 – 25.14 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, рассмотрев в ОНД и ПР Курганинского района УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу:
г.Курганинск ул. Гастелло д. 33, протокол об административном правонарушении № 44/8 от
«15» августа 2023 года, предусматривающий ответственность по ч.1. ст.20.4. Кодекса РФ об
административных правонарушениях, на

1. Полное название юридического лица Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Краснодарского края «Константиновский
психоневрологический интернат» ИНН 2339008013 ОГРН 102304129990
2. Юридический адрес, тел. (факс) индекс 352410, Краснодарский край, Курганинский
район, ст. Константиновская, ул. Красная, 22
3. Номер регистрационного свидетельства 23 № 008390785 выдано 11.01.2012 г.
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо инспекцией ФНС России по
Курганинскому району Краснодарского края
5. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета:
Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар ЕКС
40102810945370000010 КС 03234643036270001800 БИК 010349101
6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Фирстов
Сергей Валерьевич
7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя доверенность
Приказ Министерства труда и социального развития КК № 73-Л от 13.01.2021г
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя
паспорт 03 21 957634 выдан ГУ МВД России по Краснодарскому краю 16.09.2021г.

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда нет

15.08.2023 г. в 15.00 на территории и в помещениях ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ», расположенного по адресу: Курганинский район, ст. Константиновская, ул. Красная, 22 нарушило ППР в РФ п.54, п. 37, СНиП 21-01-97* п. 6.22, СП 52.13330-2016 п.7.6 , а именно

1	Не предоставлена техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем на объекте защиты.	ППР в РФ п.54
2	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) до их замены в установленном порядке, с отражением	ППР в РФ п. 54

	информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	
3	Аварийное освещение путей эвакуации в зданиях с ночным пребыванием людей выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов.	СНиП 21-01-97* п. 6.22, ППР в РФ п. 37 СП 52.13330-2016 п.7.6

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное ч.1. ст.20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях _____

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Выслушав законного представителя юридического лица Фирстова Сергея Валерьевича привлекаемого к административной ответственности, изучив материалы административного дела, исследовав обстоятельства, оценив собранные по делу доказательства, главный государственный инспектор Курганинского района по пожарному надзору считает вину юридического лица – ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ» установленной, а его деяние образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34.; п.1 ч.1. ст. 29.9; ч.1, 3, 5. ст. 29.10 (указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым вынесено постановление)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях принимая во внимание, ст. 4.2 КоАП РФ

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

а также в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.94г. 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители организаций, в том числе лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности

ПОСТАНОВИЛ:

1.Привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ» в виде предупреждения за нарушение требований пожарной безопасности

2. Объявить Фирстову С.В., что законный представитель юридического лица и (фамилия и инициалы физического лица (законного представителя юридического лица)

иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю г. Краснодар ул. Уральская № 121 или в Курганинский районный суд Краснодарского края.

Главный государственный инспектор Курганинского района по пожарному надзору
начальник ОНД и ПР Курганинского района _____



А.В. Анпилов

Копию постановления получил _____

(подпись нарушителя или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

С.В. Фирстов