



МЧС РОССИИ

Директору ГБУ СО КК
«Константиновский ПНИ»

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Курганинского района

С.В. Фирстову

ул. Гастелло, д.33, г. Курганинск, 352430
тел./факс: 8 (86147) 3-15-43

16.08.2023 № 244-9-29-

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«16» августа 2023 г.

г. Курганинск

Я, государственный инспектор Курганинского района по пожарному надзору Ткаченко Юрий Алексеевич, рассмотрев: постановление N 44/7 от «16» августа 2023 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на Фирстова С.В, Директора ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ» установил, что Фирстов Сергей Валерьевич, директор ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ» 15.08.2023 г. в 15.00 на территории и в помещениях ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ», расположенного по адресу: Курганинский район, ст. Константиновская, ул. Красная, 22 нарушил ППР в РФ п.54, п. 37, СНИП 21-01-97* п. 6.22, СП 52.13330-2016 п.7.6, а именно

1	Не предоставлена техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем на объекте защиты.	ППР в РФ п.54
2	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) до их замены в установленном порядке, с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	ППР в РФ п. 54
3	Аварийное освещение путей эвакуации в зданиях с ночным пребыванием людей выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов.	СНИП 21-01-97* п. 6.22, ППР в РФ п. 37 СП 52.13330-2016 п.7.6

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4. ч.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 _____
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо:

1	Предоставить техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем на объекте защиты.
2	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) до их замены в установленном порядке, с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
3	Аварийное освещение путей эвакуации в зданиях с ночным пребыванием людей выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неисполнение мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



Ю.А. Ткаченко

Представление получила _____

С.В. Фирстов

дата, должность, подпись

представление направлено _____