

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/9
о наложении административного взыскания
за нарушение требований в области пожарной безопасности

« 16 » августа 2023 года

город Курганинск
(место рассмотрения: город, район)

Я, государственный инспектор Курганинского района по пожарному надзору, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курганинского района, майор внутренней службы Ткаченко Юрий Алексеевич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматриваемого дела)
в присутствии Фирстова Сергея Валерьевича, лица в отношении которого ведется
(Ф.И.О., статус в соответствии со ст. 25.1 – 25.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях)
производство по делу об административном правонарушении,
которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 – 25.14 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, рассмотрев в ОНД и ПР Курганинского района УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу:
г.Курганинск ул. Гастелло д. 33, протокол об административном правонарушении №44/9 от
«15» августа 2023года, предусматривающий ответственность по ч.1. ст.20.4. Кодекса РФ об
административных правонарушениях, на

Фирстов Сергей Валерьевич
(фамилия, имя, отчество физического лица)

Сведения о физическом лице:

1. Дата и место рождения 05.09.1976 г.р. пос. Щегловский Кемеровской области
2. Адрес места жительства (регистрации), телефон г. Курганинск, ул. Лабинская, 72
3. Место работы ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ»
4. Занимаемая должность директор
5. Заработная плата (иной заработок, доход) 28200р
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт 03 21 957634 выдан ГУ МВД России по Краснодарскому краю 16.09.2021г.

Иные сведения со слов ранее к административной ответственности не привлекался

15.08.2023 г. в 15.00 на территории и в помещениях ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ», расположенного по адресу: Курганинский район, пос. Первомайский, ул. Центральная, 6 нарушил ППР в РФ п.54, а именно

| | | |
|---|---|----------------|
| 1 | Не предоставлена техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем на объекте защиты. | ППР в РФ п.54 |
| 2 | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) до их замены в установленном порядке, с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. | ППР в РФ п. 54 |

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное ч.1. ст.20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях _____

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34.; п.1 ч.1. ст. 29.9; ч.1, 3, 5. ст. 29.10 _____

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым вынесено постановление)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

принимая во внимание ст. 4.2. ч. 1. п. 1. (раскаяние лица совершившего административное правонарушение) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ Фирстова Сергея Валерьевича
в виде штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей
2. Объявить, Фирстову С.В., что он (а) и иные заинтересованные лица, имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней в Курганинский районный суд (г.Курганинск ул. Первомайская д. 18) или в Управление надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (г. Краснодар ул. Уральская, 121)
3. Разъяснить Фирстову С.В., что штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления данного постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренный статьей 31.5. КоАП РФ
- 3.1. Предупредить, что при неуплате суммы штрафа по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, штраф будет взыскан в принудительном порядке.
- 3.2. Об ответственности за неуплату административного штрафа в установленный статьей 32.2 КоАП РФ срок Фирстов С.В., предупрежден.


(подпись)

Фирстов С.В.

4. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам:

а) документы- _____

(перечень изъятых документов находящихся в деле)

являющиеся вещественными доказательствами

принятое решение: оставление в деле в течение всего срока хранения данного дела или передача заинтересованным лицам)

б) документы- _____

(перечень изъятых документов, находящихся в деле)

ВЕЩИ-

(перечень изъятых вещей, приобщенных к делу)

(принятое решение: возвращение законному владельцу или передача в собственность государства)

5. Сумму штрафа внести на реквизиты федерального и местного бюджета

Наименование получателя платежа:

УФК по Краснодарскому краю (Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю)
инн/кпп: 2309090290 / 231201001

Код ОКТМО: 03627000 Уникальный идентификатор начисления (УИН) № 0
л/с 04181783880

Наименование банка: Южное ГУ Банка России/УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар

БИК: 010349101

Расчетный счет

03100643000000011800

БИК: 010349101

Кор счет

Расчетный счет 03100643000000011800

40102810945370000010

Кор счет 40102810945370000010

с пометкой «штраф за нарушение в области пожарной безопасности»



(подпись лица, вынесшего постановление)

Ю.А. Ткаченко
(расшифровка подписи)

Копию постановления получила _____

дата, подпись правонарушителя

Фирстов С.В.
ФИО

Копия постановления направлена _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Дата выдачи постановления

«16» августа 2023 г.

Дата вступления в законную силу

«26» августа 2023 г.