

ПРОТОКОЛ № 44/10

об административном нарушении требований в области пожарной безопасности

«15» августа 2023 года

г. Курганинск
(место составления: город, село, район)

Я. государственный инспектор Курганинского района по пожарному надзору майор
внутренней службы Ткаченко Юрий Алексеевич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об
(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии

административных правонарушений
с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо

1. Полное название юридического лица Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Константиновский психоневрологический интернат» ИНН 2339008013 ОГРН 102304129990
2. Юридический адрес, тел. (факс) индекс 352410, Краснодарский край, Курганинский район, ст. Константиновская, ул. Красная, 22
3. Номер регистрационного свидетельства 23 № 008390785 выдано 11.01.2012 г.
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо инспекцией ФНС России по Курганинскому району Краснодарского края
5. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета:
Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар ЕКС
41012810945370000010 КС 03234643036270001800 БИК 010349101
6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Фирстов Сергей Валерьевич
7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя доверенность
Приказ Министерства труда и социального развития КК № 73-Л от 13.01.2021г
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя
паспорт 03 21 957634 выдан ГУ МВД России по Краснодарскому краю 16.09.2021г.

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда нет

15.08.2023 г. в 18.00 на территории и в помещениях ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ», расположенного по адресу: Курганинский район, пос. Первомайский, ул. Центральная, 6 нарушило ППР в РФ п.54, а именно

1	Не предоставлена техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем на объекте защиты.	ППР в РФ п.54
2	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) до их замены в установленном порядке, с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	ППР в РФ п. 54

за что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 часть 1 КоАП РФ

Представитель юридического лица директор ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ» Фирстов С.В.

фамилия, инициалы

разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции Российской Федерации

подпись

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: _____

наличие вещественных доказательств по делу,


отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола

должность и звание доставившего, куда доставлен и т.д.

К протоколу прилагается:

1. Копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе
2. Копия приказа о приеме на работу
3. Копия паспорта законного представителя
4. Уведомление о составлении протокола

перечень прилагаемых документов


подпись лица, в отношении
которого составлен протокол

С.В. Фирстов
Ф.И.О.



Ю.А. Ткаченко
Ф.И.О.

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

подпись свидетеля

Ф.И.О.

подпись свидетеля

Ф.И.О.

подпись потерпевшего

Ф.И.О.

подпись потерпевшего

Ф.И.О.

подпись законного представителя

Ф.И.О.

Копию протокола получил(а) и уведомлен(а), что рассмотрение административного дела будет в 11 часов 00 мин. «16» августа 2023 г. в ОНД и ПР Курганского района г. Курган ул. Гастелло, 33 кабинет № 1. При неявке на рассмотрение протокола без уважительной причины, протокол будет рассмотрен без Вашего присутствия.


(подпись нарушителя, законного представителя)

С.В. Фирстов

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

подпись свидетеля

Ф.И.О.

подпись свидетеля

Ф.И.О.